



# ROZHODNUTÍ

## o změně rozhodnutí o udělení licence

Energetický regulační úřad jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 17 odst. 6 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění jeho pozdějších doplňků a změn, podle § 9 téhož zákona a za použití ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, na základě žádosti držitele licence ze dne 8.12.2006

### mění rozhodnutí o udělení licence číslo 220100216 změnou číslo 002 takto:

**Držitel licence** **SV servisní, s.r.o.**  
Dolní 100  
797 11 Prostějov  
okres Prostějov  
kraj Olomoucký, Česká republika  
Identifikační číslo: 60725974

**Předmět podnikání**  
**distribuce plynu**

**Odpovědný zástupce**  
Ing. Jiří Tylišar, datum narození 10.1.1956

**Den vzniku oprávnění**  
1.10.2001

**Termín zahájení výkonu licencované činnosti**  
1.10.2001

**Licence se uděluje na dobu**  
do 16.10.2026 včetně.

**Rozsah podnikání**  
Rozsah podnikání, technické podmínky a seznam vymezených území je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.

**Poučení o opravném prostředku**  
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ve smyslu § 72 odst. 1 správního řádu podat rozklad podle § 152 správního řádu k předsedovi Energetického regulačního úřadu podáním u Energetického regulačního úřadu.





## Rozsah podnikání a technické podmínky

Přenosová kapacita MW			
0,000			
Druh plynu		zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi	
Plynovody	Délka rozvodu km		
	do 0,3 MPa	0,31 - 4,0 MPa	nad 4,0 MPa
do 300 DN	0,370	0,000	0,000
301 DN - 1000 DN	0,080	0,000	0,000
nad 1000 DN	0,000	0,000	0,000
Regulační stanice	Počet	1	
	Výkon v tis. Nm/hod	5,000	

## Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220100216

Evid. číslo: 1  
Areál Hanáckých Železáren a péroven  
79711 Prostějov, Dolní 100, okres Prostějov, kraj Olomoucký

01 Prostějov

Přenosová kapacita ve vymezeném území MW			
0,000			
Druh plynu		zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi	
Plynovody	Délka rozvodu km		
	do 0,3 MPa	0,31 - 4,0 MPa	nad 4,0 MPa
do 300 DN	0,370	0,000	0,000
301 DN - 1000 DN	0,080	0,000	0,000
nad 1000 DN	0,000	0,000	0,000
Regulační stanice	Počet	1	
	Výkon v tis. Nm/hod	5,000	

-----KONEC-----

